



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 21 » сентября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 03/70
(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий)

надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному
надзору Антонова Александра Петровича от 07.09.2021 № 03/70, учетный номер выездной
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18210061000200680116
от 07.09.2021

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзо-
ру Самариной Мариной Ильшатовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и территорий Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №116»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Нагорная, 21а; Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Областная, 26;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №116», ИНН 1832026605, юридический адрес: 426019, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нагорная, 21а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 13 » сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 21 » сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 14 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 14 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нагорная, 21а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

в следующие сроки:

с « 14 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по « 14 » сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Областная, 26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 14.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: смартфон Apple Iphone 11

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных для участия в проверке представителей проверяемого лица (выписка из устава, приказ о назначении на должность, доверенность на право представления интересов проверяемого лица, копии удостоверяющих личность документов);

- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, договоров на обслуживание систем и установок противопожарной защиты объектов, акты об исправности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, акты проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты и т.д.;

- исполнительная документация на системы и установки противопожарной защиты объектов;

- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);

- технические паспорта с планировочными решениями на здания;

- иная документация, характеризующая пожарную безопасность объекта.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: что в зданиях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3	4
Общие мероприятия			
1.	Допускается эксплуатация зданий детского сада без проектной (технической) документации, содержащей пожарно-технические характеристики. Указанная документация не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. СП 2.13130.2020 п. 4.1 Правила противопожарного режима в РФ п.п. 13,23 (СП 2.13130.2012 п.4.5, п. 4.6, СНиП III-A.10-62 п.1.9)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12	Протокол осмотра от 14.09.2021г.

	требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (соответствующие расчёты не представлены, на входных дверях отсутствуют обозначения класс зон).		
3.	При эксплуатации систем обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (фактически АПС не соответствуют проектной документации)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
4.	Для зданий детского сада, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов (фактически в обоих корпусах детского сада автоматическое отключение систем вентиляции не предусмотрено)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, СП 7.13130.2013 п. 6.24 (СНиП 41-01-2003п. 12.4)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
г. Ижевск, ул. Нагорная, 21а			
5.	В здании детского сада с числом мест более 150 смонтирована система оповещения и управления эвакуацией 2 типа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 54, 84 СП 3.13130.2009 раздел 7, таблица 2 (НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
6.	Руководитель организации в подвале не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.15	Протокол осмотра от 14.09.2021г.

	различными инженерными и технологическими коммуникациями.		
7.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. СП 4.13130.2020 п. 4.1	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
8.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация в помещении сушилки здания прачечной не исправна. Отсутствует индикация на дымовых пожарных извещателях).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
9.	Второй эвакуационный выход с групповой ячейки «Ромашка» отсутствует.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 (СНиП II-A.5-62 п. 4.6, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
г. Ижевск, ул. Областная, 26			
10	В помещении склада на 1 этаже здания детского сада не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, ст.83; СП 486.1311500.2020 табл. 3 (СП 5.13130.2009 прил. А, п. А4, НПБ 110-03 п. 4, табл. 3)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
11	Не представлена информация о показателях пожарной опасности декоративно-отделочных (облицовочных) покрытий пола в групповых ячейках и раздевалках детского сада (в группах «Буквоешки» и «Бусинки»).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89, ст.134, таблица 28, 29.	Протокол осмотра от 14.09.2021г.
12	Прибор приёмно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6,	Протокол осмотра от 14.09.2021г.

	персонала (фактически установлен в помещении электрощитовой согласно техническому паспорту БТИ инв. № 30988 от 11.06.2002г.)	СП 484.1311500.2020 п.5.12 (НПБ 88-2001 п. 12.48)	
13	Ширина эвакуационных выходов с групповых ячеек «Буквоешки» и «Светофорчики» наружу менее 0,8 метра (фактически 0,52 м).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 53, 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 (СНиП II-A.5-62 п. 4.2 прим. 2)	Протокол осмотра от 14.09.2021г.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 14.09.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Самарина Карина Ильшатовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)


Инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору
Самарина Карина Ильшатовна, тел. 8(3412) 74-16-20, E-mail: lengpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Исраевова Наталья Николаевна директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » 09 2021 г. 16 час. 00 мин. 
(подпись)