



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел.: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@18.mchs.gov.ru Единый телефон доверия:
8(3412) 51-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон: 8(3412) 74-16-20

E-mail: lengpn@bk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 03/70**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №116»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонова Алескандра Петровича № 03/70 от «07» сентября 2021 года

в период с «13» сентября 2021 г. по «21» сентября 2021 г.

Инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Самариной Мариной Ильшатовной
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
Тарасова Наталья Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Общие мероприятия				
1.	Допускается эксплуатация зданий детского сада без проектной (технической) документации, содержащей пожарно-технические характеристики. Указанная документация не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. СП 2.13130.2020 п. 4.1 Правила противопожарного режима в РФ п.п. 13,23 (СП 2.13130.2012 п.4.5, п. 4.6, СНиП III-A.10-62 п.1.9)	01.08.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12	01.08.2022	

	на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (соответствующие расчёты не представлены, на входных дверях отсутствуют обозначения класс зон).			
3.	При эксплуатации систем обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (фактически АПС не соответствуют проектной документации)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	01.08.2022	
4.	Для зданий детского сада, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов (фактически в обоих корпусах детского сада автоматическое отключение систем вентиляции не предусмотрено)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, СП 7.13130.2013 п. 6.24 (СНиП 41-01-2003п. 12.4)	01.08.2022	
г. Ижевск, ул. Нагорная, 21а				
5.	В здании детского сада с числом мест более 150 смонтирована система оповещения и управления эвакуацией 2 типа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4;	01.08.2022	

		ст.6, 54, 84 СП 3.13130.2009 раздел 7, таблица 2 (НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2)		
6.	Руководитель организации в подвале не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.15	01.08.2022	
7.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. СП 4.13130.2020 п. 4.1	01.08.2022	
8.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация в помещении сушилки здания прачечной не исправна. Отсутствует индикация на дымовых пожарных извещателях).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54	01.08.2022	

9.	Второй эвакуационный выход с групповой ячейки «Ромашка» отсутствует.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 (СНиП II-A.5-62 п. 4.6, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12)	01.08.2022	
г. Ижевск, ул. Областная, 26				
10.	В помещении склада на 1 этаже здания детского сада не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, ст.83; СП 486.1311500.2020 табл. 3 (СП 5.13130.2009 прил. А, п. А4, НПБ 110-03 п. 4, табл. 3)	01.08.2022	
11.	Не представлена информация о показателях пожарной опасности декоративно-отделочных (облицовочных) покрытий пола в групповых ячейках и раздевалках детского сада (в группах «Буквоешки» и «Бусинки»).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89, ст.134, таблица 28, 29.	01.08.2022	
12.	Прибор приёмно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (фактически установлен в помещении электрощитовой согласно	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, СП 484.1311500.2020 п.5.12 (НПБ 88-2001 п. 12.48)	01.08.2022	

	техническому паспорту БТИ инв. № 30988 от 11.06.2002г.)			
13.	Ширина эвакуационных выходов с групповых ячеек «Буквоешки» и «Светофорчики» наружу менее 0,8 метра (фактически 0,52 м).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 53, 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 (СНиП II-A.5-62 п. 4.2 прим. 2)	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Тарасов НН
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Самарина Карина Ильшатовна
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора))

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.